Tillstånds- och tillsynsverket

Kungörelse
10.11.2026
LVV-U/79713/2026

MKB-kungörelse

Elöverföring på fastlandet för Edith havsvindkraftsprojekt, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kurikka, Laihela, Malax, Närpes

Forststyrelsen har till kontaktmyndigheten Tillstånds- och tillsynverket skickat ett program för bedömning av miljökonsekvenser (MKB-program) enligt MKB-lagen (252/2017) Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Beskrivning av projektet

Forststyrelsen planerar Edith havsvindskraftsprojekt utanför Närpes stad i Bottenhavet. I detta MKB-program granskas elöverföringen på fastlandet för det havsbaserade vindkraftsprojektet. Elöverföringen ligger i områdena av Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Kurikka, Laihela, Malax och Korsholm. Elektriciteten som havsvindkraftsparken producerar överförs via sjökablar till en elstation vid landanslutningsområdet, vilken är belägen i Töjby, Blacksnäs, Pjelax eller Svalskulla i Närpes stad. Därifrån överförs elen via en kraftledning på 400 kilovolt till en elstation i Fingrid Abp:s stamnät, antingen till Åback i Kristinestad eller till Toby i Korsholm. Den totala längden av projektet är 15–68,8 kilometer beroende på rutten.

Projektet består av en kraftledning på 400 kilovolt, en elstation vid ilandtagningsplatsen samt en jordkabel som sammankopplar sjökabeln och elstationen.

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet

ALT0: Projektet genomförs inte. Genomförandet av kraftledningsprojektets är bundet till det havsbaserade vindkraftsprojektet Edith.

Det **norra huvudalternativet (EALT1)** består av en cirka 68 kilometer lång kraftledning från sjökabelns landanslutningsområde till Fingrid Abp:s elstation i Toby. Det finns två alternativa landanslutningsområden: fiskehamnen i Blacksnäs och Västanlandet i Töjby. I MKB-förfarandet granskas följande sträckningsalternativ:

- Alternativet **Blacksnäs-Toby (EALT1a)** är 67,7 km långt, varav cirka 39,1 km går parallellt med en befintlig kraftledning. Sjökabeln ansluter till land vid Hålgrundsvägen i hamnområdet. Kabeln ansluts till en elstation som ligger antingen norr eller söder om Blaxnäsvägen. Från elstationen fortsätter kraftledningen som en luftledning till elstationen i Toby. Alternativet går genom följande kommuner/städer: Närpes, Korsnäs, Malax, Kurikka, Laihela och Korsholm.

- Alternativet **Töjby-Toby (EALT1b)** är 68,8 km långt, varav cirka 39,1 km går parallellt med en befintlig kraftledning. Sjökabeln ansluter till land på Västanlandet utanför Töjby i Närpes. Kabeln ansluts till en elstation som man preliminärt planerar att bygga i Västanlandet. Från elstationen fortsätter kraftledningen som en luftledning till

Tillstånds- och tillsynsverket

Kungörelse
10.11.2026
LVV-U/79713/2026

elstationen i Toby. Den alternativa dragningen är densamma som i alternativ EALT1a från norra sidan av Töjby ända fram till elstationen i Toby.

De **södra huvudalternativen (EALT2 och EALT3)** är baserade på sjökabelns landanslutningsplatser i närheten av Pjelax och Svalskulla i Närpes. Elöverföringsalternativen skulle anslutas till stamnätet vid Fingrid Abp:s elstation i Åback. I MKB-förfarandet granskas två huvudalternativ (EALT2 och EALT3). För EALT3 granskas tre underalternativ, EALT3a–c**.**

- Alternativet **Pjelax–Åback (EALT2)** är 24,7 km långt, varav cirka 9,2 km går parallellt med en befintlig kraftledning. Sjökabeln ansluter till land i det nordöstra hörnet av Närpesfjärden i Närpes, ca 3 km från Kaskö mot öster. En elstation planeras preliminärt söder om Nya Kaskövägen. Från elstation fortsätter kraftledningen som luftledning till elstationen i Åback.
- Alternativet **Svalskulla–Åback (EALT3a)** är 15 km långt, varav cirka 2,5 km går parallellt med en befintlig kraftledning. Sjökabeln ansluter till land i Svalskulla i Pjelaxfjärden i Närpes stad, ca 7 km från Kristinestad mot norr. En elstation på kusten planeras preliminärt på västra sidan av Skrattnäsvägen. Underalternativet går österut från landanslutningsområdet och fortsätter längs samma rutt som EALT2 från Långåmossen till Åback.
- Det **östra underalternativet till det södra alternativet Svalskulla–Åback (EALT3b)** är 19,5 km långt, varav cirka 16,3 km går parallellt med en befintlig kraftledning. Landanslutningsområdet är detsamma som i alternativ EALT3a. Linjen går söderut, passerar östra sidan av elstationen i Lerviken och fortsätter österut mot elstationen i Åback.
- Det **västra underalternativet till det södra alternativet Svalskulla–Åback (EALT3c**) är 19,6 km långt, varav cirka 17,8 km går parallellt med en befintlig kraftledning. Landanslutningsområdet är detsamma som i alternativen EALT3a och EALT3b. I övrigt är kraftledningslinjen densamma som i alternativ EALT3b, men alternativet går runt elstationen i Lerviken på västra sidan.

Sträckningen i alternativet Pjelax–Åback (EALT2) och i det norra underalternativet Svalskulla–Åback (EALT3a) är densamma från Långåmossen till Åback. Sträckningen i underalternativen 3a–3c är densamma från landanslutningsområdet till norra sidan av Storträsket. Sträckningen i alternativen 3b och 3c är densamma bortsett från området i Tjöck där man för alternativet har bildat ett östra (3b) och ett västra (3c) underalternativ.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende

Kungörelsen hålls framlagd till påseende 12.11.2026–18.12.2026 på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats på adress www.lvv.fi/kungorelser-och-offentliga-delgivningar. Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras elektroniskt på miljöförvaltningens webbplats miljo.fi/edith-havsvindkraftsprojekt-kraftledning-MKB.

Under denna tid kan man också stifta bekantskap med MKB-programmet på följande platser inom ramen för verksamhetsställens öppethållningstider:

Tillstånds- och tillsynsverket

Kungörelse
10.11.2026
LVV-U/79713/2026

- Jurva bibliotek, Skolvägen 3
- Laihela kommungård, Köpingsvägen 2 B
- Kristinestads servicepunkt, Sjögatan 47
- Kristinestads rådhus, Staketgatan 1
- Malax kommungård, Malmgatan 5
- Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
- Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2
- Korsnäs kommungård, Silverbergsvägen 21

Presentation

Projektet och bedömningsprogrammet presenteras 26.11.2026 klockan 17.00–19.00 på Närpes högstadieskola (Skolgränden 9C). Kaffeservering från och med klockan 16.30. Man kan också delta på distans i informationsmötet. Länken för deltagande publiceras före tillfället på miljöförvaltningens ovan nämnda webbplats.

Utlåtanden och åsikter

Utlåtanden och åsikter om MKB-programmet bör skickas senast 18.12.2026 till adress registratur@lvv.fi eller per post till adress Tillstånds- och tillsynsverket, PB 20, 13035, LVV. Referens LVV-U/79713/2026.

Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet är framlagt till påseende på miljöförvaltningens webbplats miljo.fi/edith-havsvindkraftsprojekt-kraftledning-MKB inom en månad från att tiden för ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Mer information

Den projektansvarige: Sami Piippo, Forststyrelsen, 040 587 5428, sami.piippo@metsa.fi ja Hanna Tuominen, Forststyrelsen, 040 648 5980, hanna.k.tuominen@metsa.fi

MKB-konsult: Liisa Karhu, Ramboll Finland Oy, 040 083 5726, liisa.karhu@ramboll.fi

Kontaktmyndighet: Tuire Kalliokoski, Tillstånds- och tillsynsverket, 0295 256 103, tuire.kalliokoski@lvv.fi

Publicerad på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats 12.11.2026.

Tillstånds- och tillsynsverket
Postadress: PB 20, 13035 LVV
Telefon: 0295 254 000
registratur@lvv.fi | lvv.fi